

**Aparcaoiros
de edificios
de uso público**



3. Aparcadoiros de edificios de uso público

Marcar a existencia do elemento

Marcar se cumpre os requisitos



Aparcadoiros de edificios de uso público - adaptados

As prazas reservadas situaranse no interior ou no exterior dos edificios, o máis próximas posible ós accesos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se están no subsolo do edificio deberán comunicarse co resto das dependencias a través dun itinerario adaptado, debendo chega-lo ascensor á planta na que se sitúen as prazas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dimensión mínima da praza: 3.50 m. x 5.00 m.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se a praza sitúase adxacente a un itinerario peonil, este integrarase como parte do largo da praza.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sinalización. Símbolo internacional de accesibilidade e a lenda "Reservado para persoas con mobilidade reducida".	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As prazas reservadas comunicaranse cun itinerario peonil adaptado, salvando o desnivel coa beirarrúa, se a houbera, mediante un vao con pendente non superior ó 12%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As portas de acceso a espazos de aparcadoiros terán un largo mínimo de paso de 0.80 m, accionándose mediante un tirador do tipo agarradoira ou barra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva mínima de prazas adaptadas:		
- De 10 a 70 prazas de capacidade total: 1 adaptada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- De 71 a 100: 2 adaptadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- De 101 a 150: 3 adaptadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- De 151 a 200: 4 adaptadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Por cada 200 prazas máis: 1 máis adaptada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Máis de 1.000 prazas: 10 adaptadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aparcadoiros de edificios de uso público - practicables

As prazas reservadas situaranse no interior ou no exterior dos edificios, o máis próximas posible ós accesos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se están no subsolo do edificio deberán comunicarse co resto das dependencias a través dun itinerario practicable, debendo chega-lo ascensor á planta na que se sitúen as prazas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dimensión mínima da praza: 3.00 m. x 4.50 m.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se a praza sitúase adxacente a un itinerario peonil, este integrarase como parte do largo da praza.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sinalización. Símbolo internacional de accesibilidade e a lenda "Reservado para persoas con mobilidade reducida".	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As prazas reservadas comunicaranse cun itinerario peonil practicable, salvando o desnivel coa beirarrúa, se a houbera, mediante un vao con pendente non superior ó 12%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As portas de acceso a espazos de aparcadoiros terán un largo mínimo de paso de 0.80 m, accionándose mediante un tirador do tipo agarradoira ou barra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva mínima de prazas:		
- De 10 a 70 prazas de capacidade total: 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- De 71 a 100: 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- De 101 a 150: 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- De 151 a 200: 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Por cada 200 prazas máis: 1 máis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Máis de 1.000 prazas: 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>